



Согласовано:

Взам. инв. №

Лист и дата

Инд. №подл.

№ поз.	Наименование	Кол-во
1	Шаровый кран Dn40	2 шт.
2	Фильтр Dn40	1 шт.
3	Коллекторная пара, нерж. сталь 50.15.03 (сборная)	1 шт.
4	Регулятор перепада давления АРТ [5-25] Dn20	1 шт.
5	Автоматический воздухоотводчик с клапаном Dn15	2 шт.
6	Дренажный кран Dn15	2 шт.
7	Переходник 3/16x1/4 под капиллярную трубку	1 шт.
8	Клапан ручной регулировки USV-S Dn15	3 шт.
9	Шаровый кран Dn15	3 шт.
10	Кран под датчик температуры Dn15	3 шт.
11	Теплосчетчик ультразвуковой HITERM ПУТЧ-1 Dn15 мм q=0,6м³/ч шт.	3 шт.
12	Этажный шкаф приставной, без задней стенки, 900x750x180	1 шт.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Этажный шкаф HitermBOX 3LB.40.AP20.US.50Sst.UHIT	Лит.	Масс	Масштаб
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал				Щербатова А.Н.					
Проверил				Федоров К.Е.					
Т.контр.							Лист	Листов	
И.контр.									
Утв.									