



Согласовано:

Взам. инв. №

Лист и дата

Инв. №подл.

№ поз.	Наименование	Кол-во
1	Кран шаровый с американкой Dn32	2 шт.
2	Фильтр Dn32	1 шт.
3	Коллекторная пара, сталь 50.15.09 (сборная)	1 шт.
4	Регулятор перепада давления АРТ [5-25] Dn20	1 шт.
5	Автоматический воздухоотводчик с клапаном Dn15	2 шт.
6	Дренажный кран Dn15	2 шт.
7	Переходник 3/16x1/4 под капиллярную трубку	1 шт.
8	Клапан ручной регулировки USV-S Dn15	9 шт.
9	Шаровый кран Dn15	9 шт.
10	Кран под датчик температуры Dn15	9 шт.
11	Теплосчетчик ультразвуковой HITERM ПУТУ-1 Dn15 мм q=0,6м³/ч шт.	1 шт.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Этажный модуль HitermBOX 9LM.32.AP20.US.50Sst.UHIT	Лит.	Масс	Масштаб
Разработал: Щербакова А.Н. Проверил: Федоров К.Е.									
Т.контр.							Лист / Листов		
Н.контр.									
Утв.									